

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
شماره : ۰۵/۱۹۰۵۷

شرکت پلارک (سهامی خاص)

شماره ثبت ۶۹۹۰۸

تأسیسات صنعتی ، سیستم زمین و حفاظت از صاعقه و خریق

نماینده انحصاری EF مصولیس و Schirtee اطریاش

با ۳۰ سال سابقه در صنایع ایران

گواهی صحت عملکرد سیستم صاعقه گیر

برج شماره سه هرمزان

پرو اتمام عملیات بازطبیعی و سرویس یک سیستم صاعقه گیر PARATONNERRES ساخت فرانسه در مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ، بدین وسیله صحت عملکرد سیستم صاعقه گیر برج شماره سه مجتمع هرمزان مطابق بخش هفتم استاندارد NFC 17-102 به شرح جدول زیر به مدت یک سال از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ لغایت ۱۴۰۶/۰۳/۲۶ گواهی می گردد:

نتیجه عملیات	ملاحظات	سیستم صاعقه گیر
مطلوب	برقرار است	۱- تنظیم ترمینال هوایی صاعقه گیر
مطلوب	اصلی و فرعی	۲- اتصالات عمومی ترمینال هوایی
مطلوب	۱/۳ اهم	۳- اندازه گیری مقاومت الکتریکی چاه ارت شماره یک - غربی
مطلوب	۲/۶۴ اهم	۴- اندازه گیری مقاومت الکتریکی چاه ارت شماره دو - شرقی
مطلوب	دو جهت نما	۴- نوع هادی نزولی سیم لخت مسی نمره ۷۰
مطلوب	صحت	نتیجه نهایی

مقاومت چاه ارت زیر ۵ اهم مجاز می باشد.

شرکت پلارک (سهامی خاص)

مهندس داور قنادیان - مدیر عامل

انگیزه پلارک (سهامی خاص)
ضابطی